

Lfd. Nr. der Probenahmestelle: 4

Mess- und Probenahme- stelle:		Kenn- zahl	4110/6233/00115			
		Name	TB Altreuth			
Wassergewinnungsanlage:		Wannbach				
Proben-ID des Labors:		2406121-6				
Probenahme:		Datum	06.06.2024			
		Uhrzeit	10:35			
Probengewinnung:		Stichprobe		Me- dium:	Rohwasser	
Messprogramm:						
Nr.	Parameter		Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Einheit	Probenvorbehand- lung
1	1021	Wassertemperatur (vor Ort)		14,5	°C	
2	1026	Färbung		10		
3	1031	Trübung		100		
4	1042	Geruch		100		
5	1061	pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		8,1		
6	1081	Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C		701	µS/cm	
7	1112	Natrium		154	mg/l	
8	1113	Kalium		1,87	mg/l	
9	1121	Magnesium		1,2	mg/l	
10	1122	Calcium		5,3	mg/l	
11	1244	Nitrat	<	1	mg/l	
12	1281	Sauerstoff, gelöst		8,4	mg/l	
13	1313	Sulfat		99	mg/l	
14	1331	Chlorid		1,5	mg/l	
15	1472	Säurekapazität bis pH 4,3		4,99	mmol/l	
16	1524	Gelöster organisch gebundener Kohlenstoff (DOC)	<	0,5	mg/l	
17	1779	Koloniezahl 22 °C		0	KbE/ml	
18	1780	Koloniezahl 36 °C		0	KbE/ml	
19	1772	Escherichia coli		0	KbE/100ml	
20	1773	Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

